



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

« 27 » мая 2021

№ 14955

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Солнышко» г. Енисейска Красноярского края (сокращенное наименование – МБДОУ № 11), ОГРН 1022401273620, ИНН 2447004344, зарегистрированного 30.11.2002 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. ул.Гастелло, 10, на основании распоряжения от 26.04.2021 № 1991, в МБДОУ № 11 по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. ул.Гастелло, 10 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 27.05.2021 № 14953).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ № 11:

1. Устранить нарушения:

1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи» выразившиеся в том, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты в виде выбоин, ям;

2. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в том, что деревянный забор по периметру здания, которым ограждена собственная территория, находится в неисправном состоянии: столбы подгнили, накренились, штакетник местами поврежден;

3. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в том, что на территории 7-и групповых площадок отсутствуют теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м²;

4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в том, что полы в туалетных всех групп, на пищеблоке имеют дефекты и повреждения в виде отсутствия фрагментов плитки и закрашивания этих мест краской, сколов и трещин, что не допускает качественное проведение влажной обработки и дезинфекции;

5. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в том, что стены помещений в буфетных и туалетах всех групп имеют дефекты и повреждения : частичное выпадение кафельной плитки, трещины на ней и щели между кафельной плиткой; в приемной группы № 5 следы протекания по причине неисправности кровли (плесень на стенах и частичное отшелушивание штукатурки), что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

6. п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" выразившиеся в том, что стены во всех помещениях пищеблока (горячий цех, моечная для кухонной посуды, склад для сыпучих продуктов, склад для холодильного оборудования) имеют дефекты и повреждения : частичное выпадение кафельной плитки, трещины на ней и щели между кафельной плиткой; следы протекания по причине неисправности кровли - плесень на стенах и частичное отшелушивание штукатурки, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

7. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в том, что воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (не проведена цветовая маркировка);

8. глава V п.144 таб.5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в том, что измеренный уровень общей искусственной освещенности в игровой средней группы № 3 составляет 281 ± 26 лк при нормативе не менее 400 лк;

9. 1.7. раздела VIII п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в том, что фактическая калорийность, определенная путем проведения анализа, второго, третьего блюд и салата не соответствует теоретической калорийности.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.09.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ № 11.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации **в срок до 01.09.2022.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Калинин
Максим Геннадьевич



Отметка о вручении (направлении) предписания в адрес ответственного исполнителя: заведующая Л.А. Кошурникова АА

(Ф.И.О., должность руководителя (законного представителя) юридического лица)

« _____ » 2021 г.

(подпись)